



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СЭБ
регистрационный № РОСС RU.И1740.04СЭБ0
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ СЭБ.RU.ПР001.В.00180

000236

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», место нахождения: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-кт Буденного, д. 51, к. 4, этаж 2, помещ. 5, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, Аттестат № СЭБ0.RU.OC.ПР001 от 11.12.2017 г., телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru.

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «Муром» (ЗАО «Муром»), место нахождения: 602253, Россия, Владимирская обл., г. Муром, пр-д. Кирова, д. 21, адрес места осуществления деятельности: 602262, Россия, Владимирская обл., г. Муром, пр-д. Промышленный, д. 3., ОГРН 1023302154083, Телефон: +7-49234-3-57-20, Адрес электронной почты: sekretar@zao-murom.ru.

(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «Муром» (ЗАО «Муром»), место нахождения: 602253, Россия, Владимирская обл., г. Муром, пр-д. Кирова, д. 21, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 602262, Россия, Владимирская обл., г. Муром, пр-д. Промышленный, д. 3.

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты древесные с ориентированной стружкой (ОСП), типов: ОСП-3, ОСП-4, толщиной от 6 мм до 40 мм, плотностью от 550 кг/м³ до 700 кг/м³, изготовленные в соответствии с ГОСТ 32567-2013 «Плиты древесные с ориентированной стружкой. Технические условия». Серийный выпуск.

код ОКПД2:

16.21.13.000

код ТН ВЭД:

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Группа сильногорючие (Г4), при испытаниях по ГОСТ 30244-94 (п.7 метод II);
Группа легковоспламеняемые (В3), при испытаниях по ГОСТ 30402-96;
Группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18);
Группа умеренноопасные (Т2) по токсичности продуктов горения, при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20);
Группа сильнонапростаивающие (РП4) по скорости распространения пламени по поверхности, при испытаниях по ГОСТ Р 51032-97.

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний: № 228/ДС от 12.06.2024 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр Пожарные Подмосковья») Аттестат ТРПБ.RU.ИН47, СЭБ0.RU.ИЛ.ПР001).

Акт о результатах анализа состояния производства № 228/24 от 16.05.2024 г. (ОС АНО «СЦПБ»), Аттестат № ТРПБ.RU.ПБ09, СЭБ0.RU.OC.ПР001).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.06.2024 г. по 18.06.2029 г.

Руководитель (заместитель
руководителя) органа по сертификации

Умрихина Ольга Васильевна

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

Чарушкин Степан Владимирович

(подпись)

(инициалы, фамилия)